



AIB-VINÇOTTE BELGIUM vereniging zonder winst oogmerk  
 Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde  
 tel +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com  
 Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels  
 Ondernemingsnummer: BE 0402.726.875  
 Safety, quality and environmental services

- AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11 Code PC Resi.   
 AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11  AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk: VERSLAG nr: P002743069  
 Naam, Voornaam: I. Delem Lid nr: \_\_\_\_\_  
 BTW nr: \_\_\_\_\_ Installatie: Naam M. CASTAÑO VARGAS / inc  
 of identiteitskaartnr: \_\_\_\_\_ Adres: Burgemeestersstraat, 27  
 Stroomleverancier: Enel 11600 Sint-Pieters-Kerkweg  
 \_\_\_\_\_ Datum onderzoek: 17/10/06  
 \_\_\_\_\_ Eigenaar of aangestelde: Tel.: \_\_\_\_\_  
 Meter nr: 46137402 stand: 476311/124246 Naam, Voornaam: \_\_\_\_\_  
 Wijze van meting:  dag -  tweevoudig -  nachttarief - Adres: \_\_\_\_\_  
Huis Aanvrager: \_\_\_\_\_

Type van bezoek:  270  271  276 AREI Aard installatie:  Nieuwe  Uitbreiding  Wijziging  Bestaande  Tijdelijke  
 Onderzoek volgens de voorschriften van:  AREI: art.  86  87  88  95  ARAB  \_\_\_\_\_  
 Installatie ontworpen voor een spanning van 3.2230V, AC, Bescherming aansluiting: 3 X 40 A A Type: AEX 40 A / 0 3 A  
 Omschrijving aansluiting: \_\_\_\_\_ Kabeltype: \_\_\_\_\_ Doorsnede: \_\_\_\_\_ mm<sup>2</sup>  
 Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm<sup>2</sup> Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 15  
 Type aardelektrode: Pen Spreidingsweerstand: 2 Ohms Algemeen isolatieniveau: 10 M Ohms

**PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.


INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

De hoofddifferentieel ~~was~~ - werd - ~~(niet)~~ - gelood.  
 De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden voor 17/10/06 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:  
 DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - IS NIET - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN  
 DE INSTALLATIE ~~WAS~~ - MAG - MAG NIET - ONDER SPANNING

**VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)**

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

De installatie moet vóór \_\_\_\_\_ opnieuw gekeurd worden.  
 Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen: 3  
 VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur, generaal  
 Naam: Agathe Handtekening  
 \_\_\_\_\_  
 Centraal Bureau  
 FAK 1710 32.83